

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5598

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Porta pedonale esterna per vie di fuga
External pedestrian door for use on escape route

Mod. DOMAL TOP TB 65

immesso sul mercato da / placed on the market by

TECNOFER SRL

Strada Gerbido, 27 - 10095 GRUGLIASCO (TO) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Strada Gerbido, 27 - 10095 GRUGLIASCO (TO) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma **EN 14351-1:2006+A1:2010** nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard **EN 14351-1:2006+A1:2010** under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **15/11/2016** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

*This certificate was first issued on **15/11/2016** and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.*

Bollate, 15/11/2016

Rev. 0

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5598

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Porta pedonale esterna per vie di fuga

External pedestrian door for use on escape route

Mod. DOMAL TOP TB 65

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Dimensioni / Dimensions [mm]	W 1709 x H 2475
Punti di chiusura / Closing points	n. 5
Requisito essenziale / Essential requirement:	Prestazione / Performance:
4.14 Permeabilità all'aria 4.14 Air permeability	Classe / Class 2
4.5 Tenuta all'acqua 4.5 Watertightness	Classe / Class 2A
4.2 Resistenza al carico del vento 4.2 Resistance to wind load	Classe / Class C1
4.10 Capacità di sblocco 4.10 Ability to release	conforme / compliant

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione/ *The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:*

n. 0970-CPD-RP0920 del/ dated 18/07/2011

 Bollate, 15/11/2016
 Rev. 0

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5598

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Porta pedonale esterna per vie di fuga

External pedestrian door for use on escape route

Mod. DOMAL TOP TB 65

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Dimensioni / Dimensions [mm]	W 1709 x H 2475
Punti di chiusura / Closing points	n. 3
Requisito essenziale / Essential requirement:	Prestazione / Performance:
4.14 Permeabilità all'aria 4.14 Air permeability	Classe / Class 1
4.5 Tenuta all'acqua 4.5 Watertightness	Classe / Class 2A
4.2 Resistenza al carico del vento 4.2 Resistance to wind load	Classe / Class C1
4.10 Capacità di sblocco 4.10 Ability to release	conforme / compliant

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione/ The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:

n. 0970-CPD-RP0921 del/ dated 18/07/2011

Bollate, 15/11/2016

Rev. 0

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5598

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Porta pedonale esterna per vie di fuga *External pedestrian door for use on escape route* Mod. DOMAL TOP TB 65

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Dimensioni / Dimensions [mm]	W 1703 x H 2482
Punti di chiusura / Closing points	n. 3
Requisito essenziale / Essential requirement:	Prestazione / Performance:
4.14 Permeabilità all'aria <i>4.14 Air permeability</i>	Classe / Class 1
4.5 Tenuta all'acqua <i>4.5 Watertightness</i>	Classe / Class 2A
4.2 Resistenza al carico del vento <i>4.2 Resistance to wind load</i>	Classe / Class C1
4.10 Capacità di sblocco <i>4.10 Ability to release</i>	conforme / compliant

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione/ *The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:*

n. 0970-CPD-RP0986 del/ dated 03/04/2013

Bollate, 15/11/2016

Rev. 0

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Certificato numero / *Certificate number*

0497/CPR/5598

Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Porta pedonale esterna per vie di fuga

External pedestrian door for use on escape route

Mod. DOMAL TOP TB 65

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Dimensioni / Dimensions [mm]	W 1709 x H 2482
Punti di chiusura / Closing points	n. 5
Requisito essenziale / Essential requirement:	Prestazione / Performance:
4.14 Permeabilità all'aria <i>4.14 Air permeability</i>	Classe / Class 2
4.5 Tenuta all'acqua <i>4.5 Watertightness</i>	Classe / Class 2A
4.2 Resistenza al carico del vento <i>4.2 Resistance to wind load</i>	Classe / Class C1
4.10 Capacità di sblocco <i>4.10 Ability to release</i>	conforme / compliant

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione/ The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:

n. 0970-CPD-RP0987 del/ dated 03/04/2013

Bollate, 15/11/2016

Rev. 0